

LEISTUNGSERKLÄRUNG


Ref. Nr.: 0432-CPR-4230-900024

- Kenncode des Produkttyps:** MW Rohrschalen gem. EN 14303,
 Warengruppe 050STA – Austroflex Steinwoll-Rohrschalen alukaschiert
- Chargennummer:** siehe Verpackung oder Etikett
- Verwendungszweck:** Steinwolle Rohrschalen, Wärmedämmstoff für technische Gebäudeausrüstung und betriebstechnische Anlagen, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle
- Bezeichnung:** **ASTRATHERM Steinwoll-Rohrschale alukaschiert**
- Kontaktanschrift Hersteller:** Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH
 Finkensteiner Strasse 7
 A-9585 Gödersdorf-Villach
- System der Bewertung:** System 1 + 3
- Leistungserklärung:** Die notifizierte Stelle MPA NRW – 0432 – hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 für das Brandverhalten und nach System 3 für die weiteren wesentlichen Eigenschaften vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Technische Spezifikation
Brandklasse	A2 _L s1-d0	EN 14303
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{20^{\circ}\text{C}} = 0,035$ $\lambda_{40^{\circ}\text{C}} = 0,037$ $\lambda_{60^{\circ}\text{C}} = 0,040$ $\lambda_{80^{\circ}\text{C}} = 0,043$ $\lambda_{100^{\circ}\text{C}} = 0,047$ $\lambda_{150^{\circ}\text{C}} = 0,057$	
Obere Anwendungsgrenztemperatur	ST(+) ₂₅₀	
Wasseraufnahme	WS1	
Lösliche Chlorid-Ionen	CL14,0	
pH-Wert	pH10,0	

Gödersdorf am 29.1.2015



i.V. Stefan Aichholzer
 Vertriebsleitung



i.A. Richard Katzer
 Technik